

**Данные первичной информации по аварийным прекращением передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО
Балтачевское "Сельэнерго" за 1 квартал 2017 г.**

№ П/П	Диспетчерское наименование подстанции, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Время и дата прекращения передачи электрической энергии	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Причина прекращения передачи электрической энергии	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
Февраль								
1	ВЛ-0,4 кВ д.Курачево от ТП2578	0,4	д.Курачево	10.30, 2017.02.06	12.10, 2017.02.06	1,67	Замена АВ	4,16
2	ВЛ-0,4 кВ д.Мата от ТП2402	0,4	д.Мата	10.40, 2017.02.14	12.15, 2017.02.14	1,58	Схлест проводов	0,98
3	Ф8117	10	д.Старотимкино, с.Богданово	16.10, 2017.02.19	17.21, 2017.02.19	1,18	Причины не выявлены	72,12
4	ТП3014	10	с.Старобалтачево	08.45, 2017.02.21	09.43, 2017.02.21	0,97	Причины не выявлены	15,10
5	ВЛ-0,4 кВ д.Тошкурово от ТП2357	0,4	д.Тошкурово	09.45, 2017.02.21	11.00, 2017.02.21	1,25	Сорван изолятор	5,45
6	ВЛ-0,4 кВ д.Тошкурово от ТП2357	0,4	д.Тошкурово	10.39, 2017.02.22	12.10, 2017.02.22	1,52	Схлест проводов	6,63
7	Ф8601	10	д.Верхняянактаево, д.Нижняянактаево, д.Новоямурзино, д.Иштиряково, д.Чишма	13.53, 2017.02.22	14.32, 2017.02.22	0,65	Причины не выявлены	41,66
8	ТП 2522	10	с.Богданово	15.30, 2017.02.22	17.45, 2017.02.22	2,25	Замена АВ	1,40
Март								
9	ВЛ 0,4 кВ д.Ялангачево от ТП2701	0,4	д.Ялангачево	09.00, 2017.03.01	10.35, 2017.03.01	1,58	Сорван изолятор	2,95
10	Ф8710	10	ООО "Мичуринский" (свинокомплекс)	06.58, 2017.03.06	08.54, 2017.03.06	1,93	Причины не выявлены	0,00
11	ВЛ 0,4 кВ д.Зиязекулево от ТП2620	0,4	д.Зиязекулево	18.20, 2017.03.10	21.14, 2017.03.10	2,90	Обрыв провода	12,64
12	ВЛ-0,4 кВ с.Старобалтачево от ТП 2914	0,4	с.Старобалтачево	11.20, 2017.03.23	12.05, 2017.03.23	0,75	Схлест проводов	6,07
13	ВЛ-0,4 кВ с.Сейтяково от ТП 2265	0,4	с.Сейтяково	14.45, 2017.03.25	16.10, 2017.03.25	1,42	Обрыв провода	29,18
14	ВЛ-0,4 кВ д.Уразаево от ТП 2806	0,4	д.Уразаево	11.20, 2017.03.26	13.12, 2017.03.26	1,87	Упала ветка	10,48
15	ВЛ-0,4 кВ с.Старобалтачево от ТП 3017	0,4	с.Старобалтачево	18.10, 2017.03.28	20.45, 2017.03.28	2,58	Сорван провод	11,25