

**Данные первичной информации по аварийным прекращением передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО
Балтачевское "Сельэнерго" за 2 квартал 2017 г.**

№ П/П	Диспетчерское наименование подстанции, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Время и дата прекращения передачи электрической энергии	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Причина прекращения передачи электрической энергии	Объём недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
Апрель								
15	Ф8115	10	д.Рахимкулево	23.06, 2017.04.05	00.55, 2017.04.06	1,82	Причины не выявлены	4,99
16	ВЛ-0,4 кВ д.Староилкеево от ТП2003	0,4	д.Староилкеево	09.00, 2017.04.07	10.10, 2017.04.07	1,17	Обрыв провода	7,29
17	ТП2573	10	д.Кундашлы	14.50, 2017.04.07.	18.16, 2017.04.07.	3,43	Замена опорного изолятора	2,14
18	ВЛ 0,4 кВ д.Кунтугушево от ТП2060	0,4	д.Кунтугушево	08.45, 2017.04.08.	11.50, 2017.04.08.	3,08	Причины не выявлены	38,36
19	ВЛ 0,4 кВ д.Кумьязы от ТП2018	0,4	д.Кумьязы	15.20, 2017.04.08.	16.50, 2017.04.08.	1,50	Обрыв провода	2,80
20	ВЛ 0,4 кВ д.Тибилево от ТП2755	0,4	д.Тибилево	16.50, 2017.04.10	18.01, 2017.04.10	1,18	Сорван провод	4,41
21	ВЛ-0,4 кВ д.Верхнеиванаево от ТП2056	0,4	д.Верхнеиванаево	09.17, 2017.04.15	11.38, 2017.04.15	2,35	Схлест проводов	13,17
22	ВЛ-0,4 кВ д.Шавьяды от ТП2751	0,4	д.Шавьяды	14.00, 2017.04.24	15.45, 2017.04.24	1,75	Нет контакта на соединении	3,27
23	Ф8507	10	с.Нижнекарышево	10.34, 2017.04.25	11.05, 2017.04.25	0,52	Причины не выявлены	13,28
24	ВЛ-0,4 кВ с.Старобалтачево от ТП3003	0,4	с.Старобалтачево	04.00, 2017.04.30	04.55, 2017.04.30	0,92	Замена АВ	0,57
Май								
25	Ф8606	10	д.Верхнеиванаево (ТП 2072, д.Кунтугушево, д.Новоуразаево, д.Янтимирово	14.56, 2017.05.02	15.36, 2017.05.02	0,67	Причины не выявлены	33,32
26	ТП2013	10	д.Староилкеево, (МТФ)	08.57, 2017.05.03	09.30, 2017.05.03	0,55	Сгорел ВВ предохранитель	0,34
27	Ф8215	10	д.Мата, д.Сандугач	00.17, 2017.05.09	01.34, 2017.05.09	1,28	Причины не выявлены	42,89
28	ТП2357	10	д.Тошкурово	16.57, 2017.05.09	18.03, 2017.05.09	1,10	Пробит разрядник	14,39
29	Ф8216	10	д.Штанды (ТП 2416, 2421, 2431)	06.40, 2017.05.11	08.38, 2017.05.11	1,97	Причины не выявлены	44,15
30	Ф8117	10	д.Старотимкино, с.Богданово	07.31, 2017.05.11	09.15, 2017.05.11	1,73	Причины не выявлены	115,26
31	ВЛ-0,4 кВ д.Тошкурово от ТП2367	0,4	д.Тошкурово	16.11, 2017.05.12	17.05, 2017.05.12	0,90	Сорван изолятор	5,61
32	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы-Алмантаево, д.Ташлы-Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	03.22, 2017.05.13	03.48, 2017.05.13	0,43	Причины не выявлены	40,59
33	Ф8814	10	д.Кузеево, д.Верхнекансиярово, д.Нижнекансиярово, д.Буляк, д.Тыканово	08.46, 2017.05.13	09.53, 2017.05.13	1,12	Причины не выявлены	54,49

34	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	21.40, 2017.05.21	23.06, 2017.05.21	1,43	Упала ветка на РТП 2238	135,00
35	ТП2369	10	д.Тошкурово	15.40, 2017.05.26	17.00, 2017.05.26	1,33	Пробит разрядник	35,62
36	Ф8108	10	д.Анновка, д.Верхнекарышево, с.Нижнекарышево, д.Зиязекулево, д.Кизганбашево, д.Начарово, д.Чуртанлыккуль, д.Кызыл Восток, д.Кызыл-Куль	12.45, 2017.05.27	13.04, 2017.05.27	0,32	Причины не выявлены	35,59
37	Ф8508	10	д.Анновка, с.Нижнекарышево (ТП 2482, 2484, 2485, 2491, 2490)	13.14, 2017.05.27	13.52, 2017.05.27	0,63	Пробит разрядник на ТП 2484	16,09
Июнь								
38	Ф8710	10	ООО "Мичуринский" (свинокомплекс)	21.22, 2017.06.01	22.57, 2017.06.01	1,58	Причины не выявлены	0,00
39	Ф8709	10	д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманоно	00.41, 2017.06.02	03.05, 2017.06.02	2,40	Причины не выявлены	164,96
40	ВЛ 0,4 кВ д.Кунтугушево от ТП2060	0,4	д.Кунтугушево	14.05, 2017.06.04	15.55, 2017.06.04	1,83	Схлест проводов	22,79
41	Ф8606	10	д.Верхнеиванаево (ТП 2072, д.Кунтугушево, д.Новоуразаево, д.Янтиминово	11.35, 2017.06.06	13.02, 2017.06.06	1,45	Пробит разрядник на ТП 2062	68,73
42	Ф8819	10	д.Асавка, д.Манагазово, д.Тошкурово, д.Чипчиково	14.40, 2017.06.07	15.54, 2017.06.07	1,23	Пробит разрядник на ТП 2357	80,83
43	Ф8709	10	д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманоно	14.31, 2017.06.12	15.48, 2017.06.12	1,28	Причины не выявлены	87,98
44	Ф8203	10	д.Ардагыш, д.Штанды (ТП 2401, 2420, 2422)	14.45, 2017.06.13	15.55, 2017.06.13	1,17	Причины не выявлены	35,97
45	ВЛ 0,4 кВ с.Старобалтачево от ТП2017	0,4	с.Старобалтачево	13.52, 2017.06.14	16.09, 2017.06.14	2,28	Схлест проводов	51,12
46	Ф8805	10	д.Тузлубино, с.Старобалтачево (ТП 3014)	06.14, 2017.06.17	07.09, 2017.06.17	0,92	Причины не выявлены	35,36
47	Ф8709	10	д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманоно	07.45, 2017.06.19	08.40, 2017.06.19	0,92	Причины не выявлены	63,24

48	Ф8814	10	д. Кузеево, д. Верхнекансиярово, д. Нижнекансиярово, д. Буляк, д. Тыканово	08.48, 2017.06.22	09.50, 2017.06.22	1,03	Причины не выявлены	46,08
49	Ф8819	10	д. Асавка, д. Манагазово, д. Тошкурово, д. Чипчиково	08.48, 2017.06.22	09.50, 2017.06.22	1,03	Причины не выявлены	67,69
50	Ф8818	10	д. Мищерово, д. Тутагачево, д. Магашлы- Алмантаево, д. Ташлы- Елга, д. Урта-Елга, д. Гарейка	01.00, 2017.06.23	01.35, 2017.06.23	0,58	Упала ветка на РТП 2235	43,02
51	Ф8814	10	д. Кузеево, д. Верхнекансиярово, д. Нижнекансиярово, д. Буляк, д. Тыканово	03.52, 2017.06.25	04.12, 2017.06.25	0,33	Причины не выявлены	14,76
52	Ф8818	10	д. Мищерово, д. Тутагачево, д. Магашлы- Алмантаево, д. Ташлы- Елга, д. Урта-Елга, д. Гарейка	03.52, 2017.06.25	04.12, 2017.06.25	0,33	Причины не выявлены	24,48
53	Ф8814	10	д. Кузеево, д. Верхнекансиярово, д. Нижнекансиярово, д. Буляк, д. Тыканово	05.35, 2017.06.25	07.54, 2017.06.25	2,32	Причины не выявлены	103,80
54	Ф8815	10	д. Тибилево, с. Нижнесикиязово, д. Шавьяды, д. Новоякшеево	05.35, 2017.06.25	06.53, 2017.06.25	1,30	Причины не выявлены	109,59
55	Ф8818	10	д. Мищерово, д. Тутагачево, д. Магашлы- Алмантаево, д. Ташлы- Елга, д. Урта-Елга, д. Гарейка	05.35, 2017.06.25	07.14, 2017.06.25	1,65	Сгорели 2 ВВ предохранителя на ТП 2380	122,38
56	ТП2117	10	д. Чишма	07.00, 2017.06.26	08.00, 2017.06.26	1,00	Сгорел НВ предохранитель на ТП 2109	36,75
57	Ф8507	10	с. Нижнекарышево (ТП 2488, 2489)	21.30, 2017.06.27	23.56, 2017.06.27	2,43	Причины не выявлены	65,69
58	Ф8601	10	д. Верхнеянактаево, д. Нижнеянактаево, д. Новоямурзино, д. Иштиряково, д. Чишма	07.23, 2017.06.28	08.50, 2017.06.28	1,45	Причины не выявлены	196,38
59	Ф8601	10	д. Верхнеянактаево, д. Нижнеянактаево, д. Новоямурзино, д. Иштиряково, д. Чишма	05.50, 2017.06.29	06.40, 2017.06.29	0,83	Причины не выявлены	112,41
60	Ф8805	10	д. Тузлубино, с. Старобалтачево (ТП 3014)	10.11, 2017.06.29	10.42, 2017.06.29	0,52	Причины не выявлены	19,99