

Данные первичной информации по аварийным прекращением передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО Балтачевское
"Сельэнерго" за 3 квартал 2017 г.

№ П/П	Диспетчерское наименование подстанции, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Время и дата прекращения передачи электрической энергии	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Причина прекращения передачи электрической энергии	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
Июль								
61	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	20.04.2017.07.01	22.23.2017.07.01	1,72	Пробит разрядник на РТП 2240	120,99
62	Ф8108	10	д.Анновка, д.Верхнекарышево, с.Нижнекарышево, д.Зилязекулево, д.Кизганбашево, д.Начарово, д.Чуртанлыкуль, д.Кызыл Восток, д.Кызыл-Куль	19.08.2017.07.02	20.12.2017.07.02	1,07	Причины не выявлены	136,77
63	Ф8501	10	д.Верхнекарышево, д.Чуртанлыкуль, д.Кызыл- Куль, д.Кызыл-восток	05.30.2017.07.03	05.44.2017.07.03	0,23	Причины не выявлены	5,88
64	Ф8117	10	д.Старотимкино, с.Богданово	23.22.2017.07.05	02.32.2017.07.06	3,17	Причины не выявлены	285,76
65	Ф8103	10	д.Бигильдино, д.Старосултангулово, д.Староянбаево, д.Уразаево, д.Чукалы	23.22.2017.07.05	03.35.2017.07.06	4,22	Причины не выявлены	314,17
66	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	15.18.2017.07.13	17.50.2017.07.13	2,53	Причины не выявлены	177,97
67	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	09.26.2017.07.15	10.59.2017.07.15	1,55	Причины не выявлены	93,08
68	Ф8709	10	д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманово	15.52.2017.07.17	19.34.2017.07.17	3,70	Причины не выявлены	222,19

69	Ф8814	10	д.Кузеево, д.Верхнекансиярово, д.Нижнекансиярово, д.Буляк, д.Тыканово	16.34,2017.07.17	16.38,2017.07.17	0,07	Причины не выявлены	3,29
70	Ф8715	10	с.Сейтяково (ТП 2268, 2283, 2284), с.Тучубаево, д.Старые Каргалы	16.45,2017.07.17	17.00,2017.07.17	0,25	Причины не выявлены	15,57
71	Ф8814	10	д.Кузеево, д.Верхнекансиярово, д.Нижнекансиярово, д.Буляк, д.Тыканово	03.50,2017.07.18	05.11,2017.07.18	1,35	Пробит проходной изолятор	63,38
72	Ф8815	10	д.Тибилево, с.Нижнесикиязово, д.Шавьяды, д.Новоякшеево	03.50,2017.07.18	05.11,2017.07.18	1,35	Причины не выявлены	111,17
73	Ф8606	10	д.Верхнеиванаево (ТП 2072, д.Кунтугушево, д.Новоуразаево, д.Янтимирово	09.45,2017.07.22	10.40,2017.07.22	0,92	Причины не выявлены	36,20
74	Ф8709	10	д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманово	13.45,2017.07.22	14.20,2017.07.22	0,58	Причины не выявлены	34,83
75	Ф8115	10	д.Тибилево, с.Нижнесикиязово, д.Шавьяды, д.Новоякшеево	20.25,2017.07.22	22.36,2017.07.22	2,18	Обрыв провода	6,44
Август								
76	Ф8601	10	д.Верхнеянактаево, д.Нижнеянактаево, д.Новоямурзино, д.Иштиряково, д.Чишма	14.10,2017.08.02	21.15,2017.08.02	7,08	Пробит разрядник на ТП 2117	816,18
77	Ф8117	10	д.Старотимкино, с.Богданово	14.55,2017.08.06	17.20,2017.08.06	2,42	Замена АВ	161,57
78	ВЛ 0,4 кВ д.Штанды от ТП2419	0,4	д.Штанды	20.10,2017.08.08	21.22,2017.08.08	1,20	Схлест проводов	12,71
79	ВЛ 0,4 кВ с.Нижнекарышево от ТП2490	0,4	с.Нижнекарышево	13.15,2017.08.11	15.05,2017.08.11	1,83	Обрыв провода	1,14
80	ВЛ 0,4 кВ д.Староянбаево от ТП2671	0,4	д.Староянбаево	18.25,2017.08.15	19.50,2017.08.15	1,42	Обрыв провода	0,88
81	Ф8808	10	д.Нижнеиванаево, с.Старобалтачево (мкр. "Южный", ТП 3030)	07.43,2017.08.30	09.32,2017.08.30	1,82	Причины не выявлены	143,65
82	Ф8818	10	д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	07.43,2017.08.30	09.32,2017.08.30	1,82	Причины не выявлены	146,69

Сентябрь								
83	Ф8814	10	д.Кузеево, д.Верхнекансиярово, д.Нижнекансиярово, д.Буляк, д.Тыканово	23.20, 2017.09.08	00.30, 2017.09.09	1,17	Причины не выявлены	53,25
84	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	23.20, 2017.09.08	00.30, 2017.09.09	1,17	Причины не выявлены	85,51
85	ВЛ-0,4 кВ с. Старобалтачево от ТП 2940	0,4	с.Старобалтачево	08.50, 2017.09.09	09.30, 2017.09.09	0,67	Причины не выявлены	29,21
86	Ф8805	10	д.Тузлубино, с.Старобалтачево (ТП 3014)	17.15, 2017.09.09	17.55, 2017.09.09	0,67	Причины не выявлены	13,32
87	Ф8818	10	д.Мищерово, д.Тутагачево, д.Магашлы- Алмантаево, д.Ташлы- Елга, д.Урта-Елга, д.Гарейка	17.55, 2017.09.10	18.29, 2017.09.10	0,57	Причины не выявлены	41,66
88	ТП №2368	10	д.Тошкурово	17.10, 2017.09.15	19.19, 2017.09.15	2,15	Обрыв провода	49,54
89	Ф8819	10	д.Асавка, д.Манагазово, д.Тошкурово, д.Чипчиково	19.07, 2017.09.15	19.19, 2017.09.15	0,20	Обрыв провода	10,78
90	ТП №2940	10	с.Старобалтачево	20.09, 2017.09.16	20.30, 2017.09.16	0,35	Причины не выявлены	15,26
91	ТП №2231	10	с.Нижнесикиязово	12.24, 2017.09.18	13.20, 2017.09.18	0,93	Обрыв провода	1,16
92	ВЛ-0,4 кВ д. Чуртанлыкуль от ТП 2468	0,4	д. Чуртанлыкуль	10.45, 2017.09.24	12.38, 2017.09.24	1,88	Обрыв провода	1,17
93	ТП №2914	10	с.Старобалтачево	10.50, 2017.09.24	13.15, 2017.09.24	2,42	Пробит разрядник	149,21
94	Ф8709	10	д.Староямурзино, д.Норкино, д.Имяново, д.Усманово	10.26, 2017.09.25	10.59, 2017.09.25	0,55	Причины не выявлены	38,55
95	Ф8509	10	д.Зилязекулево, д.Начарово, д.Кизганбашево	08.49, 2017.09.27	09.06, 2017.09.27	0,28	Причины не выявлены	6,62
96	Ф8501	10	д.Верхнекарышево, д.Чуртанлыкуль, д.Кызыл- Куль, д.Кызыл-восток	08.49, 2017.09.27	09.06, 2017.09.27	0,28	Причины не выявлены	6,62
97	Ф8501	10	д.Верхнекарышево, д.Чуртанлыкуль, д.Кызыл- Куль, д.Кызыл-восток	20.55, 2017.09.30	21.12, 2017.09.30	0,28	Причины не выявлены	6,62
98	Ф8507	10	с.Нижнекарышево (ТП 2488, 2489)	20.55, 2017.09.30	21.12, 2017.09.30	0,28	Причины не выявлены	6,62