

Данные первичной информации по аварийным прекращением передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО Балтачевское "Сельэнерго" за 1 квартал 2018 г.

№ П/П	Диспетчерское наименование подстанции, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Время и дата прекращения передачи электрической энергии	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Код причины прекращения передачи электрической энергии	Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
Январь								
1	Ф8808	10	Ф8808, ТП №3004,3006,2021,2051,2053,	02,18, 2018.01.12	03,59, 2018.01.12	1,683	4.13	343,43
2	ВЛ-0,4 кВ д. Нижнекансарово от ТП 2322	0,4	ВЛ-0,4 кВ д. Нижнекансарово от ТП 2322	10,05, 2018.01.13	10,24, 2018.01.13	0,317	4.13	5,73
3	ТП 2054	0,4	ТП 2054	13,00, 2018.01.22	15,00, 2018.01.22	2,000	4.21	1,25
Февраль								
4	ТП 2173	0,4	ТП 2173	20,52, 2018.02.04	21,42, 2018.02.04	0,833	4.13	23,35
5	ВЛ-0,4 кВ ф1 д. Якунино от ТП 2714	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф1 д. Якунино от ТП 2714	15,05, 2018.02.07	17,00, 2018.02.07	1,917	4.13	14,33
6	ВЛ-0,4 кВ ф2 с. Сейтяково от ТП 2268	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф2 с. Сейтяково от ТП 2268	18, 00, 2018.02.08	19,20, 2018.02.08	1,333	4.13	16,60
Март								
7	ТП 2520	0,4	ТП 2520	14,00, 2018.03.01	16,30, 2018.03.01	2,500	4.13	3,11
8	ВЛ-0,4 кВ д. Бигильдино от ТП 2676	0,4	ВЛ-0,4 кВ д. Бигильдино от ТП 2676	14,00, 2018.03.07	16,05, 2018.03.07	2,083	4.13	14,27
9	ВЛ-0,4 кВ ф1 д. Новобалтачево от ТП 2350	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф1 д. Новобалтачево от ТП 2350	10,30, 2018.03.08	11,00, 2018.03.08	0,500	4.21	10,28
10	Ф8808	10	Ф8808, ТП №3004,3006,2021,2051,2053, 2057,2912,2924,2929	11,38, 2018.03.25	12,17, 2018.03.25	0,650	4.1	140,31
11	Ф8803	10	Ф8803, ТП №2004,2006,2007,2008,2010, 2011,2018,2019,	11,38, 2018.03.25	12,22, 2018.03.25	0,733	4.21	72,04
12	ТП 2800	0,4	ТП 2800	10,15, 2018.03.29	10,40, 2018.03.29	0,417	4.21	7,79