

Приложение 3

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.

ОАО Балтачевское "Сельэнерго" 2019 г.

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	11022,00
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi), час.	сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 $((\text{столбец } 9 * \text{столбец } 13) / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 1.3)$ 5,47951
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi), шт.	сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 $(\text{столбец } 13 \text{ Формы } 8.1 / \text{пункт } 1 \text{ Формы } 1.3)$ 2,92243

Генеральный директор

Должность

Хисматов Р.Р.

Ф.И.О.



Подпись