

**Данные первичной информации по аварийным прекращением передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО
Балтачевское "Сельэнерго" за 4 квартал 2016 г.**

№ П/П	Диспетчерское наименование подстанции, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Класс напряжения кВ	Потребители электрической энергии	Время и дата прекращения передачи электрической энергии	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Причина прекращения передачи электрической энергии	Объём недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
			Октябрь					
106	Ф8117	10		01.10.2016 16.52	01.10.2016 18.05	1,22	Обрыв провода	183,55
107	Ф8203	10		02.10.2016 08.49	02.10.2016 09.05	0,27		14,53
108	Ф8108	10		18.10.2016 05.25	18.10.2016 06.29	1,07	Сорван изолятор	238,93
109	ТП3011	0,4	с.Старобалтачево	05.10.2016 10.10	05.10.2016 11.00	0,83	Замена АВ	21,20
110	ТП2265	0,4	д.Сейтяково	07.10.2016 10.40	07.10.2016 12.10	1,5	Замена АВ	15,62
111	ТП3012	0,4	с.Старобалтачево	08.10.2016 08.00	08.10.2016 10.50	2,83	Обрыв провода	68,34
112	ТП2175	0,4	д.Имяново	27.10.2016 14.00	27.10.2016 15.35	1,58	Замена АВ	18,05
			Ноябрь					
113	ТП2563	0,4	д.Кундашлы	26.11.2016 09.47	26.11.2016 13.07	2,33	Сорван крюк	34,79
114	ТП2284	0,4	с.Сейтяково	29.11.2016 10.30	29.11.2016 12.15	1,75	Пробит опорный изолятор	17,62
115	ТП2062	0,4	д.Кунтугушево	29.11.2016 13.35	29.11.2016 15.40	2,08	Схлест проводов	46,22
116	ТП2224	0,4	с.Нижнесикиязово	29.11.2016 15.50	29.11.2016 18.05	2,25	Схлест проводов	23,44
			Декабрь					
117	Ф8709	10		05.12.2016 05.53	05.12.2016 06.48	0,92		173,73
118	Ф8709	10		08.12.2016 09.12	08.12.2016 11.12	2	Обрыв провода	377,68
119	Ф8709	10		20.12.2016 22.44	20.12.2016 00.50	2,1	Обрыв провода	396,57
120	ТП2323	0,4	д.Нижнекансиярово	02.12.2016 15.15	02.12.2016 16.25	1,17	Обрыв провода	14,55
121	ТП2224	0,4	с.Нижнесикиязово	05.12.2016 09.00	05.12.2016 11.00	2	Схлест проводов	22,58
122	ТП2357	0,4	д.Тошкурово	08.12.2016 13.08	08.12.2016 15.23	2,25	Сорван изолятор	26,46
123	ТП2150	0,4	д.Усманоно	10.12.2016 15.40	10.12.2016 17.38	1,97	Сорван изолятор	14,56
124	ТП2056	0,4	д.Верхнеиванаево	10.12.2016 17.35	10.12.2016 18.20	0,75	Замена АВ	23,11
125	ТП2238	0,4	д.Тутагачево	19.12.2016 14.05	19.12.2016 15.15	1,17	Замена АВ	29,88
126	ТП2060	0,4	д.Кунтугушево	20.12.2016 01.00	20.12.2016 02.32	1,53	Схлест проводов	21,08